

Vitruan Textile Glass GmbH
Bernecker Straße 8
95509 Marktschorgast

P 188/12 – Vitruan, Labor

BESCHEINIGUNG

Im Auftrag von **Vitruan Textile Glass GmbH** wurden Messungen des Schallabsorptionsgrades nach DIN EN ISO 354 durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Prüfbericht 0077.12 – P 188 vom 06.09.2012 dokumentiert.

SYSTEMX: "Gewebe aus Glasfasern zur funktionellen und dekorativen Wandgestaltung mit schalldämpfender Rückseitenkaschierung aus Polyester, ungefärbt."

DIN EN ISO 354	Messung der Schallabsorption in Hallräumen
DIN EN ISO 11 654	Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden

Messergebnisse:

0,25 (H)	Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w
E	Schallabsorberklasse
0,20	Noise Reduction Coefficient NRC

ITA INGENIEURGESELLSCHAFT
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH


Herbert Kühn



ITA INGENIEURGESELLSCHAFT
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI

**Ingenieure aus Leidenschaft –
seit 1974 stehen wir für Bauphysik.**

Bau- und Raumakustik · Schallimmissionsschutz
Thermische Bauphysik · Schwingungstechnik

Eignungs- und Güteprüfstelle
für den Schallschutz im Hochbau
Prüfstellennummer VMPA-SPG-185-97-HE
Prüfstelle für die Erteilung Allgemeiner
Bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse
Messstelle nach § 26 BImSchG
für Geräusche und Erschütterungen
Schalltechnisches Labor

Max-Planck-Ring 49
65205 Wiesbaden
Telefon 06122/95 61-0
Telefax 06122/95 61-61
E-Mail ita-wiesbaden@ita.de
Internet www.ita.de

Datum: 28.10.2014 kü/se

Bearbeiter: Herbert Kühn

Durchwahl: 06122/9561-23

HRB 3505 Wiesbaden
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Markus Sahl
Dipl.-Ing. Georg Eßer

Nassauische Sparkasse Wiesbaden
IBAN: DE36 5105 0015 0100 086743
BIC: NASSDE55XXX

Wiesbadener Volksbank
IBAN: DE39 5109 0000 0000 2614 08
BIC: WIBADE5W

Steuernummer: 4023640008
Umsatzsteuer-ID: DE113856904